



## Sondagem de Reconhecimento a Percussão

**SP-001**

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPINOSA

Página	1/1
--------	-----

Obra: ARQUIBANCADA

Data	17/01/2019
------	------------

Local: ESTADIO CALDEIRÃO - AV. JURACY ANTUNES CRUZ

18/01/2019

JARDIM PANORAMA, ESPINOSA-MG

Ø Amostrador	Externo:	2"	Altura de queda:	75 cm	Cota da boca do furo:	0,00 m	Ensaio de Avanço por Circulação de Água			
	Interno:	1⅜"	Peso (PP):	65 kgf	Revestimento:	3,00 m	Início	10 min	20 min	30 min
Ø Revestimento (Rev.):	2½"	Escala vertical:	1:100	Nível d'água:	Ausente	4,21 m	0,0 cm	0,0 cm	0,0 cm	

Perfuração: CA-Circulação de Água TC-Trado Concha

N.A.	Rev. / Perf. (m)	Perfil	Prof. (m)	Classificação do Material	Ensaio SPT			Nº de Golpes Penetração (30 cm)		Compacidade Consistência	Cota (m)	N <sub>SPT</sub> × Profundidade
					1ª	2ª	3ª	1ª e 2ª	2ª e 3ª			<div>1ª e 2ª2ª e 3ª</div>
Ausente (17/01/2019)			0,00 0,30	Areia fina, solo Superficial, com resíduos vegetais, marron escura							0,00	0
	TC				1	2	2	3	4	1	1	1
	CA			Areia média, Fofa a Mole, vermelha	2	2	2	4	4	1	2	2
					2	2	3	4	5	2	3	3
			4,00 4,21	Areia com pedregulho de quartzo , Muito compacta, marron avermelhada	10	30	-	40/21	30/6	5	4	4
				Impenetrável ao trépano de lavagem.		6						
				LIMITE DE SONDAGEM								
				Obs.: • Sondagem paralisada por apresentar impenetrabilidade ao trépano de lavagem após a última cravação.								

Compacidade/Consistência	1	2	3	4	5
Areias ou siltes arenosos	Fofa(o)	Pouco compacta(o)	Medianamente compacta(o)	Compacta(o)	Muito compacta(o)
Argilas ou siltes argilosos	Muito mole	Mole	Média(o)	Rija(o)	Dura(o)

AVENIDA ARTUR BERNADES N750 - GIRASSOL- PORTEIRINHA - MINAS GERAIS  
CONTATO : 38 99149-0331 TIM 38 99840-8761 VIVO  
EMAIL: americafundacoes@gmail.com

Resp. Técnico

DANIEL DIAS MARTINS LOPES  
ENG.CIVIL - CREA MG 207760/D